



CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a
Județului Satu Mare
Operator de date cu caracter personal nr.461



Nr. 95/195 / 28.09. 2023

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL
Dragos Mariana

DIRECTOR GENERAL ADJ. EC.
Pop Marcela



CAIET DE SARCINI

privind achiziția serviciilor de verificare periodică a instalațiilor electrice și a instalațiilor de protecție împotriva trăsnetului pentru D.G.A.S.P.C. Satu Mare și a unităților din subordine.

Introducere

Caietul de sarcini stabilește și definește condițiile tehnice, de calitate, pentru serviciile de verificare a instalațiilor electrice și a instalațiilor de protecție împotriva trăsnetului, și întocmirea devizelor de reparații (cantitativ și valoric) în cazul în care se constată defecțiuni sau neconformități, pentru D.G.A.S.P.C. Satu Mare și unitățile din subordine.

În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune ofertarea pentru cantitățile corecte și cu asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Ofertarea lucrărilor de calitate inferioară sau inexacte și/sau lucrărilor care nu satisfac, în totalitate, cerințele caietului de sarcini, va determina declararea neconformității ofertei respective și, în consecință, respingerea acesteia. În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea se înscrie în limitele cerințelor din caietul de sarcini.

1. Obiectul achiziției

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare dorește să achiziționeze servicii de verificare a instalațiilor electrice și a instalațiilor de protecție împotriva trăsnetului, și întocmirea devizelor de reparații (cantitativ și valoric) în cazul în care se constată defecțiuni sau neconformități în urma verificărilor, pentru D.G.A.S.P.C. Satu Mare și unitățile din subordine.

Se va încheia un contract de prestări servicii a cărui durată va fi 60 zile de la data semnării contractului.

2. Descrierea serviciilor

2.1. Categoria de servicii solicitate:

- verificarea instalațiilor electrice,
- verificarea iluminatului de siguranță,
- verificarea instalației de protecție împotriva trăsnetului.
- întocmirea devizelor de reparații (cantitativ și valoric) în cazul în care se constată defecțiuni sau neconformități în urma efectuării verificărilor .

2.2 Cantități solicitate

Necesarul de verificari în funcție de tipul de verificări pentru aparatul propriu și unitățile din subordinea D.G.A.S.P.C. sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumire unitate	Tipuri verificari	U.M.	Cantitate 2023
1.	Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilități "Alexandru" Carei	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	92
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	17
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	2
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	42
2.	Cămin pentru persoane vârstnice "Sansa" Satu Mare	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	122
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	27
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	2
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	48
3.	Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilități "O viata noua" Satu Mare	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	64
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	12
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	3
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	41
4.	Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilități "Sfanta Ana" Carei	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	50
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	11
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	4
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	54
5.	Locuință maxim protejată "Lucia" Satu Mare	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	15
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	3
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	3
6.	Locuință maxim protejată "Laura" Satu Mare	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	9
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	3
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	3
7.	Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Noroieni	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	27
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	6
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	3
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	11

8.	Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati "Cristiana" Carei	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	54
		Verificarea prizelor de pamant aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pamantare si de la spalatorie	buc.	8
		Verificare prize de pamant instalatie paratrasnet	buc.	2
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	20
9.	Locuinta protejata "Venus" Satu Mare	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	14
		Verificarea prizelor de pamant aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pamantare si de la spalatorie	buc.	4
		Verificare prize de pamant instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	12
10.	Arhiva str.Aurora	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	4
		Verificarea prizelor de pamant aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pamantare si de la spalatorie	buc.	2
		Verificare prize de pamant instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	1
11.	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare. str. Crisan	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	119
		Verificarea prizelor de pamant aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pamantare si de la spalatorie	buc.	4
		Verificare prize de pamant instalatie paratrasnet	buc.	2
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	25
12.	Centrul de primire in regim de urgenta - Adapost de noapte pentru copii strazii Hurezu Mare	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	26
		Verificarea prizelor de pamant aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pamantare si de la spalatorie	buc.	8
		Verificare prize de pamant instalatie paratrasnet	buc.	2
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	9
13.	Centrul de plasament al copilului "Floare de colt" Halmeu	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	89
		Verificarea prizelor de pamant aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pamantare si de la spalatorie	buc.	19
		Verificare prize de pamant instalatie paratrasnet	buc.	11
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	42
14.	Centrul de asistenta si interventie a victimelor traficului de persoane, abuzului, neglijentei si exploatarei "Andrei" Satu Mare	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	18
		Verificarea prizelor de pamant aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pamantare si de la spalatorie	buc.	3
		Verificare prize de pamant instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	6
15.	Casa de tip familial "Speranta" Carei	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	15
		Verificarea prizelor de pamant aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pamantare si de la spalatorie	buc.	3
		Verificare prize de pamant instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	4

16.	Casa de tip familial "Violeta" Carei	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	15
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	2
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	2
17.	Casa de tip familial "Andreea" Carei	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	13
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	2
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	2
18.	Casa de tip familial "Teodora" Noroieni	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	17
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	2
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	1
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	3
19.	Casa de tip familial "Alexandra" Amati	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	19
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	4
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	1
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	3
20.	Casa de tip familial "Mihaela" Tasnad	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	14
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	3
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	3
21.	Casa de tip familial "Daniel" Borlesti	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	11
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	3
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	2
22.	Casa de tip familial "Ana" Satu Mare	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	13
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	2
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	3
23.	Casa de tip familial "Maria" Satu Mare	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	13
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	3
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	3

24.	Casa de tip familial "Felicia" Satu Mare	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	15
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	3
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	3
25.	Casa de tip familial "Iris" Berindan	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	18
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	6
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	2
26.	Casa de tip familial "Stefania" Oar	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	10
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	2
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	3
27.	Casa de tip familial "Orhideea" Ratesti	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	16
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	3
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	1
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	3
28.	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare str.Corvinilor nr.18	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	185
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	10
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	2
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	7
29.	Centrul maternal "Lorena" Satu Mare	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	21
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	5
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	0
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	22
30.	Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare	Verificarea legaturilor de protectie de la echipamente la prize de pamant	buc.	26
		Verificarea prizelor de pământ aferente tablouri electrice, firida, centurilor de pământare și de la spălătorie	buc.	5
		Verificare prize de pământ instalatie paratrasnet	buc.	2
		Verificarea corpuri iluminat de siguranta	buc.	8

Numărul de verificări s-a stabilit în funcție de numărul de verificări efectuat în anul 2022 consemnat în rapoartele de verificare. Există posibilitatea apariției unor diferențe între verificările din anul 2022 și 2023 din următoarele cauze : achiziționare pe timpul anului a unor echipamente de muncă, scoaterea din folosință a echipamentelor de muncă defecte etc.

2.3. Caracteristici tehnice / cerințe minime

Verificările periodice anuale a instalațiilor electrice și a instalațiilor de protecție împotriva trăsnetului sunt impuse de prevederile subcapitolului 8.2. privind verificările periodice ale instalațiilor electrice, ale subcapitolului 8.3. privind întreținerea și verificarea iluminatului de siguranță și ale subcapitolului 8.5. privind verificarea și întreținerea instalației de protecție împotriva trăsnetului din Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7-2011, aprobat prin Ordinul nr. 2741/2011, modificat prin Ordinul nr.959/18.05.2023.

Prestatorul va întocmi la fiecare unitate un proces verbal, cu numărul de verificări efectuate pe tipuri de verificări, semnat de prestator și beneficiar.

2.3.1. Verificarea periodică a instalațiilor electrice și a instalațiilor de protecție împotriva trăsnetului constă în:

Pentru instalații electrice:

- verificarea documentelor existente (proiect tehnic, rapoarte de verificari din ani anteriori etc.)
- verificarea separării conductorului neutru (N) de conductorul de protecție (PE)
- verificarea continuității legăturii echipamentelor la conductorul de protecție (PE)
- verificarea legării la pământ a barelor PE
- verificarea existenței siguranțelor fuzibile și verificarea funcționării elementelor de protecție la scurtcircuit (siguranțe fuzibile, întreruptoare automate)
- verificarea funcționării protecției la deconectarea (semnalizarea) sectorului defect (pus la masă/pământ), inclusive protecția automată la curenți de defect (diferențiali)
- existența legăturilor de protecție de la tablourile de distribuție la utilaje sau la prize
- verificarea strângerii șuruburilor de îmbinare de pe circuitele conductoarelor de protecție și asigurarea acestora împotriva desurubării
- verificarea că la un șurub este conectat un singur conductor de protecție
- verificarea rezistenței de dispersie la pământ a maselor echipamentelor electrice
- verificarea continuității legăturilor de protecție de la masele echipamentelor până la priza de pământ
- verificarea corodării electrozilor prizelor artificiale de pământ.

Verificările periodice ale unei instalații se finalizează cu un raport.

Raportul trebuie să conțină detalii ale acelor părți ale instalației și limitele verificării, acoperite de documentații, împreună cu o consemnare care include orice defecțiuni, rezultatele încercărilor și dacă instalația electrică și cea de protecție împotriva trăsnetului au priza de pământ comună sau nu.

Buletinele de verificare a prizelor de pământ trebuie să mai conțină și aparatul cu care s-a efectuat măsurătoarea și starea solului.

Pentru instalații de protecție împotriva trăsnetului:

- verificarea documentației tehnice existente (proiect tehnic, rapoarte de verificari din ani anteriori etc.)
- verificări vizuale
- încercări ale instalației de protecție împotriva trăsnetului: încercări de continuitate a conductoarelor, măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ.

Verificările periodice ale unei instalații se finalizează cu un raport.

Raportul de verificare trebuie să conțină:

- condițiile generale ale conductoarelor de captare și ale componentelor de captare;
- nivelul general de coroziune al conductoarelor și starea protecției împotriva coroziunii;
- securitatea elementelor de fixare a conductoarelor și a componentelor IPT;
- rezultatele măsurării rezistenței de dispersie a prizei de pământ;
- abaterile constatate ale IPT față de prevederile normativului;
- documentația tehnică pentru modificările și extinderile IPT și orice schimbări ale structurii;
- rezultatele încercărilor efectuate;

- dacă instalația electrică și cea de protecție împotriva trăsnetului au priză de pământ comună sau nu.

Buletinele de verificare a prizelor de pământ trebuie să mai conțină și aparatul cu care s-a efectuat măsurătoarea și starea solului.

Pentru iluminatul de siguranță:

- verificarea funcționării: fiecare corp de iluminat și fiecare semnalizare iluminată din interior de la bateria de acumulator prin simularea unui defect în alimentarea iluminatului normal pentru un interval de timp suficient, pentru a asigura ca fiecare corp de iluminat este funcțional. Alimentarea iluminatului normal și toți indicatorii luminoși vor fi controlați pentru a verifica funcționarea lor corectă.

Verificarea se va finaliza cu un raport care să conțină numărul total al corpurilor de iluminat de siguranță pe unitate, numărul corpurilor nefuncționale și locul unde sunt amplasate cele nefuncționale.

2.3.2 Intocmirea devizelor de reparații (cantitativ și valoric) în cazul în care se constată defecțiuni sau neconformități în urma verificărilor pe fiecare unitate în parte.

Devizul de reparație trebuie să cuprindă următoarele:

- locația
- piesele necesare cantitativ și valoarea acestora
- manoperă (demontare și înlocuire piese, etc.)

3. Documente de calificare

a) Atestat eliberat de A.N.R.E. cel puțin de tip Bi, sau atestat superior atestatului Bi pentru execuție lucrări pe instalații electrice, conform art.9 și ale anexei nr. 3 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin Ordinul nr. 134/2021.

b) Lista cu mijlocele tehnice și persoanele care vor efectua lucrările, listă care să respecte cerințele impuse de atestat pentru efectuarea verificărilor. În ceea ce privește persoanele, în lista trebuie să fie cel puțin o persoană care are calitatea de electrician autorizat ANRE, având minimum gradul și tipul de autorizare aferent atestatului și electricieni calificați, precum și copii ale documentelor privind pregătirea profesională: autorizație ANRE, certificat de calificare electrician în construcții.

4. Modalități și condiții de plată

Plata serviciilor de verificare se va efectua la terminarea lucrărilor în baza următoarelor documente:

- procese verbale cu numărul de verificări pe tipuri de verificări, rapoarte de verificare, buletine de verificare - pentru fiecare unitate în parte, respectiv devize de reparații (cantitativ și valoric) în cazul în care se constată defecțiuni sau neconformități în urma verificărilor pe unitate, întocmite de către prestator.
- proces verbal de predare – primire către B.I.P.P. a rapoartelor de verificare, buletine de verificare respectiv devize
- centralizator verificări pe unități adulți, respectiv unități copii
- factura emisă pentru unități adulți respectiv unități copii.

5. Recepția serviciilor și garanții

Rapoartele de verificare, buletinele de verificare, procese verbale, respectiv devizele pentru fiecare locație în parte, se vor preda biroului intern de prevenire și protecție, din cadrul D.G.A.S.P.C. Satu Mare pentru a efectua recepția cantitativă și calitativă a acestora.

Achizitorul are obligația de a sesiza orice deficiență cantitativă sau calitativă în momentul recepției care se va consemna într-un proces verbal de constatare.

Prestatorul are obligația de a garanta că serviciile prestate sunt de calitate, executate conform normelor în vigoare, nemodificând caracteristicile tehnice și de calitate ale echipamentului

Garanția pentru rapoartele de verificare și buletinele de verificare va fi de 12 luni de la emitere.

6. Unitatile din cadrul D.G.A.S.P.C. Satu Mare pentru care se solicita serviciile de mai sus sunt:

a) Unități adulți:

Nr.crt.	Denumire locatie	Adresa	Adresa de e-mail
1.	Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilități "Alexandru" Carei	Carei, str. Al.Vlahuta, nr. 1	alexandru@dgaspcsm.ro
2.	Cămin pentru persoane vârstnice "Sansa" Satu Mare	Satu Mare, Aleea Ilisesti nr.1	sansa@dgaspcsm.ro
3.	Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilități "O viata noua" Satu Mare	loc.Satu Mare, str Gorunului nr.22	oviatanoua@dgaspcsm.ro
4.	Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilități "Sfanta Ana" Carei	loc.Carei, str.Tireamului nr.14	sfantaana@dgaspcsm.ro
5.	Locuință maxim protejată "Lucia" Satu Mare	loc. Satu Mare, str. Paulesti nr.38A	lmp.complex@dgaspcsm.ro
6.	Locuință maxim protejată "Laura" Satu Mare	loc.Satu Mare str.Zorilor nr.25	lmp.complex@dgaspcsm.ro
7.	Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Noroieni	loc.Noroieni nr.21	cabr.noroieni@dgaspcsm.ro
8.	Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilități "Cristiana" Carei	Carei str.Tireamului nr. 14	cristiana@dgaspcsm.ro
9.	Locuinta protejata "Venus" Satu Mare	Loc. Satu Mare str.Depozitelor nr.18	venus@dgaspcsm.ro
10.	Arhiva str.Aurora	loc.Satu Mare str. Aurora nr.3	tehnic@dgaspcsm.ro
11.	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare	loc.Satu Mare str.Crisan nr.3	administrativ@dgaspcsm.ro

b) Unități copii

Nr. crt.	Denumire locatie	Adresa	Adresa de e-mail
1.	Centrul de primire în regim de urgență -Adăpost de noapte pentru copii străzii Hurezu Mare	loc.Hurezu Mare nr.2	cpru@dgaspcsm.ro
2.	Centrul de plasament al copilului "Floare de colt" Halmeu	loc.Halmeu str. Eliberarii nr.86	floaredecolt@dgaspcsm.ro
3.	Centrul de asistenta si interventie a victimelor traficului de persoane, abuzului, neglijentei si exploatarii "Andrei" Satu Mare	loc.Satu Mare str. Ilisesti nr.3	andrei@dgaspcsm.ro
4.	Casa de tip familial "Speranta" Carei	loc.Carei str.Andrei Muresanu nr. 3	sperantavioleta@dgaspcsm.ro
5.	Casa de tip familial "Violeta" Carei	loc.Carei str.Cimitirului nr. 6	sperantavioleta@dgaspcsm.ro
6.	Casa de tip familial "Andrea" Carei	loc.Carei str.Odobescu nr. 30	andreea@dgaspcsm.ro

7.	Casa de tip familial "Teodora" Noroieni	loc.Noroieni nr. 21	teodora@dgaspcsm.ro
8.	Casa de tip familial "Alexandra" Amati	loc.Amati nr.222	alexandra@dgaspcsm.ro
9.	Casa de tip familial "Mihaela" Tasnad	loc.Tasnad Str.Biro Lajos nr.1	mihaela@dgaspcsm.ro
10.	Casa de tip familial "Daniel" Borlesti	loc.Borlesti nr.188	daniel@dgaspcsm.ro
11.	Casa de tip familial "Ana" Satu Mare	loc.Satu Mare str.Panait Istrate nr. 2	ana@dgaspcsm.ro
12.	Casa de tip familial "Maria" Satu Mare	loc.Sau Mare str.Bucovina nr.2	maria@dgaspcsm.ro
13.	Casa de tip familial "Felicia" Satu Mare	loc.Satu Mare str.Gavril Lazar nr.23	felicia@dgaspcsm.ro
14.	Casa de tip familial "Iris" Berindan	loc.Berindan, nr.109	iris@dgaspcsm.ro
15.	Casa de tip familial "Stefania" Oar	loc.Oar nr.173	stefania@dgaspcsm.ro
16.	Casa de tip familial "Orhideea" Ratesti	loc.Ratesti str.Principala nr.287/A	orhideea@dgaspcsm.ro
17.	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare	loc.Satu Mare str.Corvinilor nr. 18	administrativ@dgaspcsm.ro
18.	Centrul maternal "Lorena" Satu Mare	loc.Satu Mare str.G Georgescu nr.16	lorena@dgaspcsm.ro
19.	Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare	loc.Satu Mare, str. G. Calinescu nr. 1	crch@dgaspcsm.ro

6. Cerințe privind securitatea muncii

Prestatorului îi revin toate obligațiile legate de securitate și sănătate în munca în privința lucrătorilor proprii.

Lucrătorii prestatorului vor putea intra în unitatea beneficiară a lucrării numai după efectuarea instruirii prevăzută la art. 82 alin. 2 din H.G. nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare și a instruirii privind apărarea împotriva incendiilor, de către specialiștii beneficiarului și consemnarea instruirii în fișa de instruire colectivă.

Prestatorul va asigura echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor săi și va răspunde de exploatarea, utilizarea instalațiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mașinilor și utilajelor de orice categorie în condițiile în care creează risc de accidentare, explozie sau incendiu, datorat nerespectării instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă, instrucțiunilor de utilizare, de funcționare, de apărare împotriva incendiilor sau efectuarea lucrărilor cu personal neautorizat.

Comunicarea și cercetarea unor eventuale accidente de muncă se va face în conformitate cu legislația în vigoare. Înregistrarea accidentului de muncă petrecut în timpul derulării relației contractuale, produs din cauza lucrătorilor prestatorului, va fi înregistrat de prestator, conform legislației în vigoare. Achizitorul va fi înștiințat imediat cu privire la accidentele de muncă petrecute la unitatea beneficiară.

Pe parcursul realizării serviciilor, prestatorul este obligat să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării serviciilor, precum și la organizarea de șantier.

7. Cadrul legal

- Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7-2011 aprobat prin Ordin nr. 2.741 din 1 noiembrie 2011
- Ordin nr. 959 din 18 mai 2023 privind modificarea și completarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor", indicativ I 7-2011, aprobată prin Ordinul nr. 2.741/2011
- Ordin nr. 134 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice.
- Toate legile, hotărârile, ordinele ori reglementările aplicabile obiectului lucrării.

Întocmit - consilier

HORNAR Elena 